

Destinataires

SOCIETE AGUR (support.agur@agur.fr)

SIAEP DU SUD CHARENTE (contact@siaepsudcharente.fr)

MAIRIE DE VAL DES VIGNES (mairie@valdesvignes.fr)

Direction Santé Environnement et politique
Une Seule Santé (DSEUSS)

Direction déléguée Nord (16-17-79-86)
Unité de la Charente

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle
sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SUD AGUR

Prélèvement	00128601	Commune	VAL DES VIGNES
Unité de gestion	0337 SUD AGUR	Prélevé le :	mercredi 05 août 2026 à 11h31
Installation	UDI 000379 FONTCHAUDÉ	par :	DAVID POTIER
Point de surveillance	0000000618 ECART OUEST DE PEREUIL	Type visite :	BB
Localisation exacte	CHEZ ALLARD	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CHARENTE LDA16. ANGOULEME 1602
Type de l'analyse : AB-RD Code SISE de l'analyse : 00132548 Référence laboratoire : 26080401126801

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	0,0108 mg(Cu)	2	1	
Nickel	0,85 µg/L	20		
Plomb	0,43 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00128601)

Les paramètres mesurés sont conformes aux limites de qualité. Ces teneurs en plomb, en cuivre et en nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été respectivement mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Signé à Angoulême le 5 octobre 2026
le responsable du pôle interdépartemental Eau



Philippe VANSYNGEL